

GISM - Formulaire de suivi des demandes de dérogation

N°	Titre	Date de réception	Statut	Commentaires sur le statut final (CUSM-DE)
A01	Optimisation de l'Aire des commerces de détail et de son plan de développement Note : Cette Dérogation comporte des aspects liés à la conception et des aspects commerciaux. Elle est donc présentée dans les fiches A1 et FIN06.	15-mars	Acceptée	Accepted Subject to effect on request for proposal documents (Partnership agreement) to be agreed if proposal is selected - same as FIN06
A02	Accès à la lumière naturelle	15-mars	Acceptée	
A03	Retrait des liens piétonniers ouest et est	02-mars	Acceptée avec réserve	Only as to modification of the type link. Link is needed but does not need to be heated or enclosed).
A03 rev1	Retrait des liens piétonniers ouest et est	15-mars	Refusée	Can accept external links but links need to be maintained
A04	Optimisation des espaces bureaux	15-mars	Acceptée avec réserve	Subject to respect of the PFT requirements with respect to room size
A05	Normes acoustiques des partitions, des plafonds et des portes	03-mars	Acceptée	
A06	Modification des exigences techniques des ascenseurs	15-mars	Acceptée	
A07	Retrait des toitures végétalisées	15-mars	Acceptée	
A08	Stationnement – Nombre de places dans le stationnement souterrain	15-mars	Acceptée avec réserve	Subject to effect on request for proposal documents (Partnership agreement) to be agreed if proposal is selected
EM01	Transport pneumatique - réduire le nombre de stations du système de transport pneumatique	03-mars	s/o	See rev1
EM01 rev1	Transport pneumatique - réduire le nombre de stations du système de transport pneumatique	15-mars	s/o	This is not a derogation as to the reduction requested, however we cannot comment of the remainder of this request prior to bid deposit.
EM03	Appareils de plomberie – Robinetterie électronique	15-mars	Acceptée avec réserve	La robinetterie électronique doit être installée dans les endroits cliniques incluant au minimum : les soins hospitaliers, les cliniques ambulatoires, les diagnostics et traitements, le soutien clinique, le CMI et centre du cancer. <i>Subject to review process in the event that the proposal is selected. MUHC shall agree with location of the standard faucets, these would not be acceptable in clinical areas (in patient services, ambulatory clinics, diagnostic and treatment, clinical support, cancer and research)</i>
EM04	Appareils de plomberie - Éliminer les rince-bassines	02-mars	Acceptée	
EM05	Drainage pluvial - permettre la rétention au toit avec drain à débit contrôlé	03-mars	Refusée	
EM06	Drainage pluvial - éliminer le calorifugeage sur la tuyauterie verticale	03-mars	s/o	See rev1
EM06 rev1	Drainage pluvial – Éliminer le calorifugeage sur la tuyauterie verticale	15-mars	Acceptée	
EM07	Drainage pluvial - permettre les éléments en fibrociment pour la tuyauterie de drainage	03-mars	s/o	See rev1
EM07 rev1	Drainage pluvial - Permettre les éléments en fibrociment pour la tuyauterie de drainage	15-mars	Acceptée	
EM10 rev1	CVAC – Revue du tableau des exigences minimales en ventilation	15-mars	Acceptée avec réserve	Sous réserve du respect des exigences du volume 2 en lien avec les blocs opératoire. <i>With reserve that the requirements with respect to the operation rooms be respected</i>
EM11	CVAC - permettre l'utilisation de panneaux radiants à l'eau chaude pour le chauffage périmétrique	03-mars	Acceptée	
EM12	Production de chaleur	03-mars	s/o	See rev1
EM12 rev1	Production de chaleur	15-mars	Acceptée	
EM13		03-mars	s/o	See rev1
EM13 rev1	Distribution CVAC – Permettre l'utilisation de silencieux avec isolant acoustique	15-mars	Acceptée	
EM14	Distribution CVAC - Permettre l'utilisation d'unités centrale de ventilation construites avec des parois de 50 mm	02-mars	Acceptée avec réserve	With reserve to meet acoustic requirements
EM15 rev1	CVAC - éliminer l'interdiction d'utiliser le chauffage électrique	03-mars	Acceptée avec réserve	Accepted except for research and IPU bathrooms
EM16 rev1	Régulation et instrumentation - permettre que le contrôle de température puisse s'effectuer par groupe de pièces	02-mars	Acceptée avec réserve	Accepted except for clinical sectors and research center
EM17 rev1	Réseau d'eau domestique - réduire le nombre de compteurs d'eau	03-mars	Acceptée	

GISM - Formule de suivi des demandes de dérogation

N°	Titre	Date de réception	Statut	Commentaires sur le statut final (CUSM-DE)
EM19	Régulation et instrumentation - réduire le nombre de points de mesurage divers raccordés au SGB	02-mars	Acceptée	
EM20	Protection incendie – Permettre l'utilisation de tuyauterie approuvée par le NFPA pour la protection incendie	15-mars	Acceptée en partie	Aucune tuyauterie de cédule 10 et moins n'est acceptée. <i>Tuyauterie cédule 10 or below is not acceptable.</i> To be reviewed by PM for schedule 10.
EM21	Protection incendie - retirer la redondance de la pompe incendie	02-mars	Acceptée avec réserve	Projectco remains responsible for obtention of fire certification
EM22	Protection incendie - permettre l'utilisation de tête de gicleurs de type pendant semi-encastré	03-mars	s/o	See rev1
EM22 rev1	Protection incendie – Permettre l'utilisation de tête de gicleurs de type pendant semi-encastré	15-mars	Acceptée	
EM23 rev1	Protection incendie - superficie d'une zone de gicleurs	03-mars	Acceptée	
EM24 rev1	Protection incendie - colonnes de gicleurs et les valves associées	03-mars	Acceptée avec réserve	Projectco remains responsible for obtention of fire certification
EM26	Électricité - retirer le système de contrôle d'éclairage centralisé	03-mars	s/o	See rev1
EM26 rev1	Électricité - Retirer le système de contrôle d'éclairage centralisé	15-mars	Refusée	Clarification no 203 shall be respected
EM27 rev1	Électricité - permettre l'utilisation de câbles armés ("BX") dans les murs	03-mars	Acceptée	
EM28	Source d'énergie - éliminer les équipements assurant le nivellement de la pointe de demande électrique	03-mars	Acceptée avec réserve	Cost of equipment remains with Projectco in the event of later installation
EM32	Gaz médicaux et gaz de laboratoire - Réduire le nombre de points d'utilisation de gaz naturel dans le centre de recherche de 50 %. Éliminer le réseau de gaz naturel dans les laboratoires cliniques	15-mars	Refusée	
EM33	Gaz médicaux et gaz de laboratoire - réduction des valves d'isolation des réseaux de gaz	03-mars	Acceptée	
EM34	Gaz médicaux et gaz de laboratoire - Ne pas assurer la disponibilité de gaz médicaux pour les soins cliniques et non cliniques en cas de désastre	15-mars	Acceptée	
EM38	Appareils de plomberie - permettre l'installation de robinetterie électronique alimentée à batterie	03-mars	Acceptée avec réserve	Sujet à ce que le type de batteries soit acceptable aux autorités publiques <i>Subject to choice of battery being acceptable to MUHC</i>
EM39	Permettre l'utilisation de tuyauterie en fibrociment pour le drainage sanitaire	03-mars	s/o	See rev1
EM39 rev1	Permettre l'utilisation de tuyauterie en fibrociment pour le drainage sanitaire	15-mars	Refusée	
EM41	Systèmes de production de chaleur - Retirer les réseaux de vapeur propre pour la stérilisation	15-mars	Refusée	
EM45	Plomberie - Éliminer l'exigence concernant le 20% de capacité additionnelle pour expansion future	15-mars	Acceptée	
EM46	Réseau d'eau domestique - Éliminer l'exigence de garantie du fonctionnement	15-mars	Acceptée	
EM47	Réseau de drainage sanitaire - Réservoir pour les eaux usées des salles de décontamination	15-mars	Acceptée	
EM48	CVAC - Clarification concernant les secteurs où le chauffage ne serait pas requis	15-mars	Acceptée	
EM49	Source d'énergie - Réduction de la capacité des réservoirs de fuel pour la production de chaleur	15-mars	Acceptée	
EM50	Système de production de chaleur - Éliminer l'exigence concernant le 20% de capacité additionnelle pour expansion future	15-mars	Acceptée	
EM51	Système de production de froid - Éliminer l'exigence concernant le 20% de capacité additionnelle pour expansion future ainsi que la garantie de continuité de fonctionnement 100%	15-mars	Acceptée	
EM52	Distribution CVAC - Précision concernant la garantie de continuité	15-mars	Acceptée	

GISM - Formule de suivi des demandes de dérogation

N°	Titre	Date de réception	Statut	Commentaires sur le statut final (CUSM-DE)
EM53	Distribution CVAC - Éliminer l'exigence concernant le 20% de capacité additionnelle pour les ventilateurs	15-mars	Acceptée	
EM54	Électricité : permettre l'installation de conduits dans les dalles de plancher et dans les murs de béton	15-mars	Acceptée	
EM55	Télécommunication : l'installation doit respecter toutes les Normes applicables	15-mars	Acceptée	
EM56	Électricité - Retirer l'allocation de puissance pour les Shriners et réduire la redondance des lignes tel que discuté avec HQ	15-mars	Acceptée	
EM57	Électricité - Permettre l'utilisation de l'aluminium pour des courants inférieurs à 60A.	15-mars	Acceptée	
EM58	Autres systèmes électriques – Révision des critères concernant le système essentiel d'alimentation électrique	15-mars	Acceptée	
EM59	Distribution CVAC - Réduire la redondance des pompes de distribution de chauffage et de refroidissement	15-mars	Acceptée	
EM60	Temps d'autonomie des systèmes d'ASSC	15-mars	Acceptée	
EM61	Retirer la ventilation des chambres froides	15-mars	Refusée	
EM62	Transport pneumatique - Réduire la redondance des aiguilleurs.	15-mars	Acceptée	
EM63	Réseau d'eau domestique - Limiter aux endroits cliniques le réseau d'eau chaude domestique permettant une désinfection complète des appareils.	15-mars	Refusée	
EM64	Chauffage, ventilation et conditionnement d'air (CVAC) - Éliminer la prescription pour un approvisionnement de composantes auprès d'un même fabricant.	15-mars	Acceptée	
EM65	Distribution CVAC – Réduire la continuité de la distribution pour l'animalerie de 50 % et éliminer la redondance sur l'alimentation d'air pour le laboratoire NC3	15-mars	Refusée	
IT01	Système DAS	15-mars	En cours d'évaluation	Under review by PM/MUHC/DE Includes IT02 rev1, IT03 rev.1 IT05 rev3v.1 accepted subject to the proposal including a provision of at least \$1M for purchase, life cycle replacement and maintenance of IT equipment lected by the MUCH as for Group 1b under schedule 15 of the PA
IT02	Système DAS - interfaces pour services cellulaire	03-mars	s/o	Merged into IT01
IT02 rev1	Système DAS – Interfaces pour services cellulaire	15-mars	s/o	Merged into IT01
IT03	Système DAS - intégration du WIMAX	03-mars	s/o	Merged into IT01
IT03 rev1	Système DAS – Intégration du WIMAX	15-mars	s/o	Merged into IT01
IT04	Système de type Midspan d'alimentation électrique (POE IEEE-802.3af)	03-mars	s/o	See rev1
IT04 rev1	Système de type Midspan d'alimentation électrique (POE IEEE-802.3af)	15-mars	Refusée	
IT05	Niveau de renforcement du signal (système DAS)	03-mars	s/o	Merged into IT01
IT05 rev1	Niveau de renforcement du signal (système DAS)	15-mars	s/o	Merged into IT01
IT06	Liaisons et chemins inter-édifice	15-mars	Refusée	
FIN01	Assurances Delay Start-up et Business Interruption	09-mars	Acceptée	
FIN02	Modifications à l'Annexe 39 - Entente visant le compte relatif aux produits d'assurance		Acceptée	
FIN03	Économie par le CUSM de taxes de vente, assurée par le GISM	15-mars	En cours d'évaluation	Under review by DE-PPPQ-MUHC non considérée dans l'analyse du formulaire de pris et du modèle financier
FIN04	Économie par le CUSM des taxes de vente sur le Paiement anticipé des paiements périodiques	15-mars	En cours d'évaluation	Under review by DE-PPPQ-MUHC non considérée dans l'analyse du formulaire de pris et du modèle financier
FIN05	Transfert de l'exploitation et des revenus de stationnement au CUSM	15-mars	En cours d'évaluation	Under review by DE-PPPQ-MUHC. May be acceptable but modifications need to be discussed with all parties involved and need to be acceptable by rating agencies
FIN06	Optimisation de l'Aire de commerces de détail et de son plan d'affaires	15-mars	s/o	See A01
FIN07	Suppression de la Facilité de crédit additionnelle pour Modifications (Facilité supplémentaire)	15-mars	En cours d'évaluation	Under review by DE-PPPQ-MUHC. Less flexibility for financing modifications
G03	Transfert des équipements existants	15-mars	Refusée	
G04	Œuvre d'art	15-mars	Refusée	

GISM - Formulaire de suivi des demandes de dérogation

N°	Titre	Date de réception	Statut	Commentaires sur le statut final (CUSM-DE)
G05	Permis de construction	15-mars	Refusée	
G06	Consommation énergétique (période de construction)	15-mars	Refusée	
SC01	Planéité des surfaces des dalles	15-mars	Acceptée	
SC02	Aqueducs et égouts	15-mars	Refusée	
SC03	Aqueducs et égouts	15-mars	Acceptée	
SC04	Accès Glen	15-mars	Acceptée	
SC05	Voies de circulation – Modification des pentes	15-mars	Acceptée	
OM100	Localisation hors site du Centre d'assistance et révision des exigences de performances relatives au service	15-mars	Acceptée	
OM101	Cible énergétique	15-mars	Annulée	Risk on non control energy consumption notion to be evaluated. If acceptable subject to effect on request for proposal documents (Partnership agreement) to be agreed if proposal is selected. Impact on autofinancing of energy plant to be reviewed.
OM105	Révision des responsabilités relatives à l'Entretien préventif, l'Entretien correctif et la Gestion des actifs des groupes d'équipements 1B, 4 et 6 définis à l'annexe 15	15-mars	s/o	Les autorités publiques acceptent de discuter l'ajout d'un montant maximum alloué à l'entretien préventif, à l'entretien correctif et à la gestion des actifs des groupes d'équipements 1B, 4 et 6 définis à l'annexe 15. <i>Not acceptable as proposed but a cap on Projectco's liability may be discussed if the proposal is selected</i>
OM109	Ascenseurs et système de transport vertical	15-mars	Acceptée	
OM116	Procédure de transition à la date d'expiration	15-mars	Acceptée	
OM132	Déneigement des surfaces	15-mars	Acceptée	
OM136	Événements exonératoires	15-mars	Acceptée avec réserve	Sous réserve que le texte l'article 43.2 b) ii) (B) du Volume 4 devra se lire comme suit et non comme il était proposé: « Dans le cas d'un Événement exonératoire, tel que décrit à l'article 43.1 (a) (ii), le Mécanisme de paiement sera appliqué comme si toutes les Défaillances reliées à cet événement n'avaient pas eu lieu, sous réserve de l'obligation de Projectco de livrer les Services dans les secteurs ou pour les usages raccordés au système essentiel selon les critères établi à l'annexe 18 u Volume 2C, article D5090C. Étant entendu que tout défaut de Projectco de respecter cette obligation entrainera l'application de l'article 43.2 (b) (ii) c); » <i>Subject to effect on request for proposal documents (Partnership agreement) to be agreed if proposal is selected</i>
OM137	Services de technologies de l'information et des télécommunications	15-mars	En cours d'évaluation	Under review by DE-PPPQ-MUHC.
OM138	Cycle de vie – programme cyclique de peinture	15-mars	En cours d'évaluation	Under review by DE-PPPQ-MUHC.
OM139	Délai de réponse	15-mars	Acceptée	
OM140	Nettoyage des fenêtres intérieures et extérieures	15-mars	Acceptée avec réserve	Risk of staining remains with Projectco
OM141	Modification de la formule de calcul du Paiement annuel	15-mars	En cours d'évaluation	Under review by DE-PPPQ-MUHC.

GISM - Formulaire de suivi des demandes de dérogation

N°	Titre	Date de réception	Date d'émission interne	Confidentielle (oui/non)	Recommandation d'Approbation (oui/non)	Date d'émission au soumiss.	Statut	Commentaires sur le statut final (CUSM-DE)
A01	Optimisation de l'Aire des commerces de détail et de son plan de développement Note : Cette Dérogation comporte des aspects liés à la conception et des aspects commerciaux. Elle est donc présentée dans les fiches A1 et FIN06.	15-mars					Acceptée	Accepted Subject to effect on request for proposal documents (Partnership agreement) to be agreed if proposal is selected - same as FIN06
A02	Accès à la lumière naturelle	15-mars					Acceptée	
A03	Retrait des liens piétonniers ouest et est	02-mars	03-mars	oui			Acceptée avec réserve	Only as to modification of the type link. Link is needed but does not need to be heated or enclosed).
A03 rev1	Retrait des liens piétonniers ouest et est	15-mars					Refusée	Can accept external links but links need to be maintained
A04	Optimisation des espaces bureaux	15-mars					Acceptée avec réserve	Subject to respect of the PFT requirements with respect to room size
A05	Normes acoustiques des paritions, des plafonds et des portes	03-mars	04-mars	oui			Acceptée	
A06	Modification des exigences techniques des ascenseurs	15-mars					Acceptée	
A07	Retrait des toitures végétalisées	15-mars					Acceptée	
A08	Stationnement – Nombre de places dans le stationnement souterrain	15-mars					Acceptée avec réserve	Subject to effect on request for proposal documents (Partnership agreement) to be agreed if proposal is selected
EM01	Transport pneumatique - réduire le nombre de stations du système de transport pneumatique	03-mars	04-mars	oui			s/o	See rev1
EM01 rev1	Transport pneumatique - réduire le nombre de stations du système de transport pneumatique	15-mars					s/o	This is not a derogation as to the reduction requested, however we cannot comment of the remainder of this request prior to bid deposit.
EM03	Appareils de plomberie – Robinetterie électronique	15-mars					Acceptée avec réserve	La robinetterie électronique doit être installée dans les endroits cliniques incluant au minimum : les soins hospitaliers, les cliniques ambulatoires, les diagnostics et traitements, le soutien clinique, le CMI et centre du cancer. Subject to review process in the event that the proposal is selected. MUHC shall agree with location of the standard faucets, these would not be acceptable in clinical areas (in patient services, ambulatory clinics, diagnostic and treatment, clinical support, cancer and research)
EM04	Appareils de plomberie - Éliminer les rince-bassines	02-mars	03-mars	oui			Acceptée	
EM05	Drainage pluvial - permettre la rétention au toit avec drain à débit contrôlé	03-mars	04-mars	oui			Refusée	
EM06	Drainage pluvial - éliminer le calorifugeage sur la tuyauterie verticale	03-mars	04-mars	oui			s/o	See rev1
EM06 rev1	Drainage pluvial – Éliminer le calorifugeage sur la tuyauterie verticale	15-mars					Acceptée	
EM07	Drainage pluviale - permettre les éléments en fibrociment pour la tuyauterie de drainage	03-mars	04-mars	oui			s/o	See rev1
EM07 rev1	Drainage pluvial - Permettre les éléments en fibrociment pour la tuyauterie de drainage	15-mars					Acceptée	
EM10 rev1	CVAC – Revue du tableau des exigences minimales en ventilation	15-mars					Acceptée avec réserve	Sous réserve du respect des exigences du volume 2 en lien avec les blocs opératoire. With reserve that the requirements with respect to the operation rooms be respected
EM11	CVAC - permettre l'utilisation de panneaux radiants à l'eau chaude pour le chauffage périmétrique	03-mars	04-mars	oui			s/o	See rev1
EM11 rev1	CVAC - permettre l'utilisation de panneaux radiants à l'eau chaude pour le chauffage périmétrique	03-mars	04-mars	oui			Acceptée	
EM12	Production de chaleur	03-mars	04-mars	oui			s/o	See rev1
EM12 rev1	Production de chaleur	15-mars					Acceptée	
EM13		03-mars	???				s/o	See rev1
EM13 rev1	Distribution CVAC – Permettre l'utilisation de silencieux avec isolant acoustique	15-mars					Acceptée	
EM14	Distribution CVAC - Permettre l'utilisation d'unités centrale de ventilation construites avec des parois de 50 mm	02-mars	03-mars	oui			Acceptée avec réserve	With reserve to meet acoustic requirements
EM15 rev1	CVAC - éliminer l'interdiction d'utiliser le chauffage électrique	03-mars	04-mars	oui			Acceptée avec réserve	Accepted except for research and IPU bathrooms
EM16 rev1	Régulation et instrumentation - permettre que le contrôle de température puisse s'effectuer par groupe de pièces	02-mars	03-mars	oui			Acceptée avec réserve	Accepted except for clinical sectors and research center
EM17 rev1	Réseau d'eau domestique - réduire le nombre de compteurs d'eau	03-mars	04-mars	oui			Acceptée	
EM19	Régulation et instrumentation - réduire le nombre de points de mesurage divers raccordés au SGB	02-mars	03-mars	oui			Acceptée	
EM20	Protection incendie – Permettre l'utilisation de tuyauterie approuvée par le NFPA pour la protection incendie	15-mars					Acceptée en partie	Aucune tuyauterie de cédule 10 et moins n'est acceptée. Tuyauterie cédule 10 or below is not acceptable. To be reviewed by PM for schedule 10.
EM21	Protection incendie - retirer la redondance de la pompe incendie	02-mars	03-mars	oui			Acceptée avec réserve	Projectco remains responsible for obtention of fire certification
EM22	Protection incendie - permettre l'utilisation de tête de gicleurs de type pendant semi-encastré	03-mars	04-mars	oui			s/o	See rev1
EM22 rev1	Protection incendie – Permettre l'utilisation de tête de gicleurs de type pendant semi-encastré	15-mars					Acceptée	
EM23 rev1	Protection incendie - superficie d'une zone de gicleurs	03-mars	04-mars	oui			Acceptée	
EM24 rev1	Protection incendie - colonnes de gicleurs et les valves associées	03-mars	04-mars	oui			Acceptée avec réserve	Projectco remains responsible for obtention of fire certification
EM26	Électricité - retirer le système de contrôle d'éclairage centralisé	03-mars	04-mars	oui			s/o	See rev1
EM26 rev1	Électricité - Retirer le système de contrôle d'éclairage centralisé	15-mars					Refusée	Clarification no 203 shall be respected
EM27 rev1	Électricité - permettre l'utilisation de câbles armés ("BX") dans les murs	03-mars	04-mars	oui			Acceptée	

GISM - Formulaire suivi des demandes de dérogation

N°	Titre	Date de réception	Date d'émission interne	Confidentielle (oui/non)	Recommandation d'Approbation (oui/non)	Date d'émission au soumiss.	Statut	Commentaires sur le statut final (CUSM-DE)
EM28	Source d'énergie - éliminer les équipements assurant le nivellement de la pointe de demande électrique	03-mars	04-mars	oui			Acceptée avec réserve	Cost of equipment remains with Projectco in the event of later installation
EM32	Gaz médicaux et gaz de laboratoire - Réduire le nombre de points d'utilisation de gaz naturel dans le centre de recherche de 50 %. Éliminer le réseau de gaz naturel dans les laboratoires cliniques	15-mars					Refusée	
EM33	Gaz médicaux et gaz de laboratoire - réduction des valves d'isolation des réseaux de gaz	03-mars	04-mars	oui			Acceptée	
EM34	Gaz médicaux et gaz de laboratoire - Ne pas assurer la disponibilité de gaz médicaux pour les soins cliniques et non cliniques en cas de désastre	15-mars					Acceptée	
EM38	Appareils de plomberie - permettre l'installation de robinetterie électronique alimentée à batterie	03-mars	04-mars	oui			Acceptée avec réserve	Sujet à ce que le type de batteries soit acceptable aux autorités publiques <i>Subject to choice of battery being acceptable to MUHC</i>
EM39	Permettre l'utilisation de tuyauterie en fibrociment pour le drainage sanitaire	03-mars	04-mars	oui			s/o	See rev1
EM39 rev1	Permettre l'utilisation de tuyauterie en fibrociment pour le drainage sanitaire	15-mars					Refusée	
EM41	Systèmes de production de chaleur - Retirer les réseaux de vapeur propre pour la stérilisation	15-mars					Refusée	
EM45	Plomberie - Éliminer l'exigence concernant le 20% de capacité additionnelle pour expansion future	15-mars					Acceptée	
EM46	Réseau d'eau domestique - Éliminer l'exigence de garantie du fonctionnement	15-mars					Acceptée	
EM47	Réseau de drainage sanitaire - Réservoir pour les eaux usées des salles de décontamination	15-mars					Acceptée	
EM48	CVAC - Clarification concernant les secteurs où le chauffage ne serait pas requis	15-mars					Acceptée	
EM49	Source d'énergie - Réduction de la capacité des réservoirs de fuel pour la production de chaleur	15-mars					Acceptée	
EM50	Système de production de chaleur - Éliminer l'exigence concernant le 20% de capacité additionnelle pour expansion future	15-mars					Acceptée	
EM51	Système de production de froid - Éliminer l'exigence concernant le 20% de capacité additionnelle pour expansion future ainsi que la garantie de continuité de fonctionnement 100%	15-mars					Acceptée	
EM52	Distribution CVAC - Précision concernant la garantie de continuité	15-mars					Acceptée	
EM53	Distribution CVAC - Éliminer l'exigence concernant le 20% de capacité additionnelle pour les ventilateurs	15-mars					Acceptée	
EM54	Électricité : permettre l'installation de conduits dans les dalles de plancher et dans les murs de béton	15-mars					Acceptée	
EM55	Télécommunication : l'installation doit respecter toutes les Normes applicables	15-mars					Acceptée	
EM56	Électricité - Retirer l'allocation de puissance pour les Shriners et réduire la redondance des lignes tel que discuté avec HQ	15-mars					Acceptée	
EM57	Électricité - Permettre l'utilisation de l'aluminium pour des courants inférieurs à 60A.	15-mars					Acceptée	
EM58	Autres systèmes électriques – Révision des critères concernant le système essentiel d'alimentation électrique	15-mars					Acceptée	
EM59	Distribution CVAC - Réduire la redondance des pompes de distribution de chauffage et de refroidissement	15-mars					Acceptée	
EM60	Temps d'autonomie des systèmes d'ASSC	15-mars					Acceptée	
EM61	Retirer la ventilation des chambres froides	15-mars					Refusée	
EM62	Transport pneumatique - Réduire la redondance des aiguilleurs.	15-mars					Acceptée	
EM63	Réseau d'eau domestique - Limiter aux endroits cliniques le réseau d'eau chaude domestique permettant une désinfection complète des appareils.	15-mars					Refusée	
EM64	Chauffage, ventilation et conditionnement d'air (CVAC) - Éliminer la prescription pour un approvisionnement de composants auprès d'un même fabricant.	15-mars					Acceptée	
EM65	Distribution CVAC – Réduire la continuité de la distribution pour l'animalerie de 50 % et éliminer la redondance sur l'alimentation d'air pour le laboratoire NC3	15-mars					Refusée	
IT01	Système DAS	15-mars					En cours d'évaluation	Under review by PM/MUHC/DE Includes IT02 rev1, IT03 rev.1 IT05 rev3.1 accepted subject to the proposal including a provision of at least \$1M for purchase, life cycle replacement and maintenance of IT equipment lected by the MUCH as for Group 1b under schedule 15 of the PA
IT02	Système DAS - interfaces pour services cellulaire	03-mars	04-mars	oui			s/o	Merged into IT01
IT02 rev1	Système DAS – Interfaces pour services cellulaire	15-mars					s/o	Merged into IT01
IT03	Système DAS - intégration du WIMAX	03-mars	04-mars	oui			s/o	Merged into IT01
IT03 rev1	Système DAS – Intégration du WIMAX	15-mars					s/o	Merged into IT01
IT04	Système de type Midspan d'alimentation électrique (POE IEEE-802.3af)	03-mars	04-mars	oui			s/o	See rev1
IT04 rev1	Système de type Midspan d'alimentation électrique (POE IEEE-802.3af)	15-mars					Refusée	
IT05	Niveau de renforcement du signal (système DAS)	03-mars	04-mars	oui			s/o	Merged into IT01
IT05 rev1	Niveau de renforcement du signal (système DAS)	15-mars					s/o	Merged into IT01
IT06	Liaisons et chemins inter-édifice	15-mars					Refusée	
FIN01	Assurances Delay Start-up et Business Interruption	09-mars	10-mars	non			Acceptée	
FIN02	Modifications à l'Annexe 39 - Entente visant le compte relatif aux produits d'assurance			non			Acceptée	

GISM - Formulaire de suivi des demandes de dérogation

N°	Titre	Date de réception	Date d'émission interne	Confidentielle (oui/non)	Recommandation d'Approbation (oui/non)	Date d'émission au soumiss.	Statut	Commentaires sur le statut final (CUSM-DE)
FIN03	Économie par le CUSM de taxes de vente, assurée par le GISM	15-mars					En cours d'évaluation	Under review by DE-PPPQ-MUHC non considérée dans l'analyse du formulaire de pris et du modèle financier
FIN04	Économie par le CUSM des taxes de vente sur le Paiement anticipé des paiements périodiques	15-mars					En cours d'évaluation	Under review by DE-PPPQ-MUHC non considérée dans l'analyse du formulaire de pris et du modèle financier
FIN05	Transfert de l'exploitation et des revenus de stationnement au CUSM	15-mars					En cours d'évaluation	Under review by DE-PPPQ-MUHC. May be acceptable but modifications need to be discussed with all parties involved and need to be acceptable by rating agencies
FIN06	Optimisation de l'Aire de commerces de détail et de son plan d'affaires	15-mars					s/o	See A01
FIN07	Suppression de la Facilité de crédit additionnelle pour Modifications (Facilité supplémentaire)	15-mars					En cours d'évaluation	Under review by DE-PPPQ-MUHC. Less flexibility for financing modifications
G03	Transfert des équipements existants	15-mars					Refusée	
G04	Œuvre d'art	15-mars					Refusée	
G05	Permis de construction	15-mars					Refusée	
G06	Consommation énergétique (période de construction)	15-mars					Refusée	
SC01	Planéité des surfaces des dalles	15-mars					Acceptée	
SC02	Aqueducs et égouts	15-mars					Refusée	
SC03	Aqueducs et égouts	15-mars					Acceptée	
SC04	Accès Glen	15-mars					Acceptée	
SC05	Voies de circulation – Modification des pentes	15-mars					Acceptée	
OM100	Localisation hors site du Centre d'assistance et révision des exigences de performances relatives au service	15-mars					Acceptée	
OM101	Cible énergétique	15-mars					Annulée	Risk on non control energy consumption notion to be evaluated. If acceptable subject to effect on request for proposal documents (Partnership agreement) to be agreed if proposal is selected. Impact on autofinancing of energy plant to be reviewed.
OM105	Révision des responsabilités relatives à l'Entretien préventif, l'Entretien correctif et la Gestion des actifs des groupes d'équipements 1B, 4 et 6 définis à l'annexe 15	15-mars					s/o	Les autorités publiques acceptent de discuter l'ajout d'un montant maximum alloué à l'entretien préventif, à l'entretien correctif et à la gestion des actifs des groupes d'équipements 1B, 4 et 6 définis à l'annexe 15. Not acceptable as proposed but a cap on Projectco's liability may be discussed if the proposal is selected
OM109	Ascenseurs et système de transport vertical	15-mars					Acceptée	
OM116	Procédure de transition à la date d'expiration	15-mars					Acceptée	
OM132	Déneigement des surfaces	15-mars					Acceptée	
OM136	Événements exonératoires	15-mars					Acceptée avec réserve	Sous réserve que le texte l'article 43.2 b) ii) (B) du Volume 4 devra se lire comme suit et non comme il était proposé: « Dans le cas d'un Événement exonératoire, tel que décrit à l'article 43.1 (a) (ii), le Mécanisme de paiement sera appliqué comme si toutes les Défaillances reliées à cet événement n'avaient pas eu lieu, sous réserve de l'obligation de Projectco de livrer les Services dans les secteurs ou pour les usages raccordés au système essentiel selon les critères établi à l'annexe 18 u Volume 2C, article D5090C. Étant entendu que tout défaut de Projectco de respecter cette obligation entraînera l'application de l'article 43.2 (b) (ii) c); » Subject to effect on request for proposal documents (Partnership agreement) to be agreed if proposal is selected
OM137	Services de technologies de l'information et des télécommunications	15-mars					En cours d'évaluation	Under review by DE-PPPQ-MUHC.
OM138	Cycle de vie – programme cyclique de peinture	15-mars					En cours d'évaluation	Under review by DE-PPPQ-MUHC.
OM139	Délai de réponse	15-mars					Acceptée	
OM140	Nettoyage des fenêtres intérieures et extérieures	15-mars					Acceptée avec réserve	Risk of staining remains with Projectco
OM141	Modification de la formule de calcul du Paiement annuel	15-mars					En cours d'évaluation	Under review by DE-PPPQ-MUHC.